

DATA: 28 maggio2010

Oggetto: Redazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo. Chiarimenti

In relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate alla scrivente, si chiarisce che:

- con riferimento al subcriterio B.2.3), si precisa che, nella determinazione del volume deve essere conteggiato sia l'ingombro relativo all'UTA che l'ingombro del gruppo frigorifero (GF1) a servizio dell'UTA stessa;
- con riferimento al subcriterio B.1.2.b.3) (presenza di serigrafia), si precisa che, la presenza di serigrafia non è obbligatoria, ma può essere offerta dal concorrente e il relativo punteggio sarà attribuito secondo quanto previsto nel disciplinare di gara:
 - presenza di serigrafia punteggio = 1,44;
 - assenza di serigrafia punteggio = 0.

In ogni caso, la serigrafia per essere considerata presente, dovrà rispettare la percentuale minima (70% al mq) di cui al relativo punto B.1.2.b.3) delle Linee Guida allegate al disciplinare di gara (all. n. 3);

- relativamente alle finiture delle pareti verticali e orizzontali di cui al punto B.1.2.b) delle Linee Guida allegate al disciplinare di gara ed alla Tav. n. 21, si precisa che:
 - dove, nella tavola A21, viene indicata "finitura fumè" e "colorazione su indicazione della DL" le stesse sono da considerarsi finiture opache.

Pertanto, la serigrafia di cui al predetto punto B.1.2.b.3), che può essere offerta dal concorrente, può riguardare esclusivamente le superfici opache già elencate nel citato punto B.1.2.b.3) delle Linee Guida (copertura della galleria vetrata, pensiline, velette, porzione triangolare della facciata).

Tutte le altre superfici (fascia bassa inclusa), anche laddove indicate nella tavola A21 del progetto definitivo come "superfici serigrafate", dovranno essere realizzate come superfici trasparenti.

Distinti saluti

Centostazioni S.p.A.
Direzione Appalti