

N. telefax 06/44071251  
MESSAGGIO FAX

**DATA:** 1 giugno 2010

**Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo. Chiarimenti**

In relazione a specifica richiesta di chiarimento formulata alla scrivente, si chiarisce che, la presenza dei due tiranti orizzontali e dei due tiranti verticali prevista all'interno del progetto definitivo (Tav. ST 14, Tav. ST 15, Tav. ST 16 e Tav. ST 17) è dettata dalla necessità di soddisfare esigenze statiche dipendenti dalla soluzione costruttiva ipotizzata nel progetto definitivo.

Pertanto, tenuto conto dei criteri di valutazione indicati nel punto B.1.3. delle Linee Guida allegate al disciplinare di gara ovvero *“Oggetto della valutazione è lo sviluppo dei dettagli sotto elencati al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi rispetto alle superfici vetrate, assicurando forme essenziali, snelle, leggere e lineari, tecnologicamente avanzate ed originali, anche attraverso soluzioni di mascheramento, garantendo, nel contempo, la durabilità e l'impermeabilità all'acqua degli elementi oggetto di valutazione”*, il concorrente che fornisce una soluzione tecnica nella quale non è prevista la presenza di tali tiranti sarà comunque valutato secondo i predetti criteri.

Distinti saluti

Centostazioni S.p.A.  
Direzione Appalti