

Direzione Appalti
N. telefax 06/44071251
MESSAGGIO FAX

Oggetto: Redazione progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo. Chiarimenti

In relazione a specifica richiesta di chiarimenti formulata alla scrivente, si chiarisce che:

A) Con riferimento all'offerta tecnica:

1. con riferimento ai subcriteri B.1.1.a.1) e B.1.1.a.2), si precisa che, nella determinazione del peso della struttura, devono essere conteggiati solo gli elementi portanti e quelli di completamento necessari al funzionamento della struttura come le piastre e la bulloneria. Sono da escludere ai fini del conteggio, i supporti necessari all'ancoraggio degli elementi di corredo, come i ragni di supporto della superficie vetrata o altri collegamenti tecnologici;
2. con riferimento ai subcriteri B.1.1.a.1) e B.1.1.a.2), si precisa che sia nel conteggio del peso della struttura portante della facciata su mq di facciata, sia nel conteggio del peso della struttura portante della copertura su mq di copertura deve essere considerato ed incluso anche il peso della trave longitudinale poggiate sui pilastri circolari;
3. in ordine alla presenza nel progetto definitivo di un valore relativo al peso complessivo della struttura portante in acciaio della galleria vetrata, da utilizzare come mero riferimento, si precisa che tale valore è ricavabile dagli elaborati progettuali n. ST 14, ST 15, ST 16 ed ST 17;
4. riguardo l'elemento strutturale, utilizzato come sostegno del portale di ingresso, si precisa che le relative caratteristiche morfologiche e dimensionali sono quelle indicate nella tavola n. ST 16;
5. le caratteristiche ed il posizionamento dei profili scatolari a sostegno della copertura orizzontale vetrata, di cui alla sezione 4-4 della tavola n. ST 16, allineamenti f), g) ed i), sono dettagliatamente evincibili dalle tavole nn. ST 14, ST 15 (piante del III° ordine) e ST 17 (sezioni n. 2, 3, 4 e 5). Si precisa, altresì, che tali profili scatolari sono saldati all'anima della trave trasversale (IPE 240) e posti alla stessa altezza dell'ala superiore, facendo coincidere le linee di estradosso delle facce superiori di entrambi gli elementi. Resta ferma la possibilità di ogni concorrente di proporre soluzioni alternative di attacco;
6. relativamente ai subcriteri B.2.1) e B.2.2), si precisa che l'unità di misura del valore da inserire all'interno dell'offerta tecnica, è da esprimersi in Kw, in quanto si tratta di esprimere il valore della variazione dell'energia primaria per l'unità di tempo, pari ad un'ora;
7. per il calcolo dei consumi di cui ai subcriteri B.2.1) e B.2.2) e per il valore dei ricambi minimi di aria, si precisa che, il concorrente dovrà tener conto delle condizioni termiche di progetto e dei dati contenuti all'interno del punto B2 delle Linee guida per la valutazione dell'offerta tecnica, all. n. 3 al disciplinare di gara. Per quanto riguarda gli aspetti igrometrici questi ultimi possono essere calcolati utilizzando un qualunque diagramma psicometrico, fermo restando che non è strettamente necessario il controllo dei valori igrometrici interni, fatto salvo, però, quanto

previsto in materia di eliminazione dell'effetto brina, all'interno delle prescrizioni inderogabili contenute nel sopracitato punto B2 delle citate Linee guida. Inoltre, per quanto riguarda l'irraggiamento solare, i valori di riferimento delle condizioni stazionarie, sono deducibili all'interno delle Norme UNI 10349 e UNI 8477.

B) Con riferimento ai requisiti di cui al punto n. 13 lettere b) e c) del bando di gara:

1. si chiarisce che, per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13, lett. b) e c), il concorrente potrà ricavare la quota parte di corrispettivo maturato in ciascuna classe e categoria di progettazione, sulla base del valore percentuale della corrispondente classe e categoria di lavori nell'ambito del contratto eseguito o per il quale il servizio di progettazione è stato eseguito. In sostanza, il progettista potrà ricavare detto valore sia da un contratto avente ad oggetto la progettazione (da lui eseguita) e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato) sia da un contratto avente ad oggetto la sola progettazione relativa ad un lavoro oggetto di altro contratto (di sola esecuzione);
2. qualora il migliore offerente e il secondo classificato (secondo quanto indicato nell'art. 2 del disciplinare di gara) abbiano associato o indicato un progettista ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i requisiti di cui al punto n. 13 lettere b) e c) del bando di gara, dovranno essere comprovati secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera M) del disciplinare di gara. Nell'impossibilità di fornire quanto previsto nel menzionato articolo, per causa non imputabile al dichiarante, lo stesso potrà dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso altra documentazione idonea secondo il giudizio dell'Ente aggiudicatore.

Distinti saluti

Centostazioni S.p.A.
Direzione Appalti

Roma, 14 maggio 2010